

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr.:

4	0	0	0	3	3	3	8	3	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rīga

2018.gada 6.septembrī

Atklāts konkurss

*„Valsts nozīmes ūdensnotekas Kūkova, ŪSIK kods 6832:01, pik.111/00-217/00
atjaunošana Baltinavas novada”*

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2018/65 ELFLA

Atbildes uz jautājumiem

JAUTĀJUMS

Lokālā tāmē

Nr. p.k. 4.Grunts rakšana

4.2. mehanizēti ar dolomīta ieslēgumiem (70% apjomā)


4.3. mehanizēti ar dolomīta ieslēgumiem (70% apjomā), un grunts transportēšana 1 km uz norādīto atbērtņi.

Vai augstāk minētajās pozīcijās ir paredzēta tikai dolomīta rakšana, vai arī dolomīta laušana pirms rakšanas. Ja paredzēts arī lauzt dolomītu, lūdzam precizēt laužamā dolomīta apjomu (% no rakšanas apjoma vai % dolomīta ieslēgumu apjoma)

ATBILDE

Balstoties uz ilggadēju pieredzi un arhīva materiālu, paskaidrojuma rakstos norādīto, projektētājs paredzējis, ka 30 % no izrokamā šķērsprofilu apjoma ir biomasa, 70 % grunts apjoma ir ar dažāda lieluma dolomīta ieslēgumiem. Ir liela iespēja saskarties ar dolomīta “zobiem” jeb spicēm, kuras būs nepieciešams norakt (vai kā citādi nojaukt, nokalt, noskrāpēt, salauzt), lai nodrošinātu nepieciešamo ūdensnotekas šķērsgriezuma laukumu.

Komisijas loceklis



S.Zikins