

Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

Reģ. Nr.:

4	0	0	0	3	3	3	8	3	5	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Rīga

2017.gada 7.martā

Iepirkums

„Būvdarbi “Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres aizsargdambja (pik 00/00 – 24/67) atjaunošana” ietvaros”

Identifikācijas numurs: ZMNĪ 2017/15 ERAF

Atbildes uz jautājumiem

1) JAUTĀJUMS

Lūdzam Pasūtītāju sniegt skaidrojumu par tāmes “Lokālā tāme Nr. 2-1” pozīciju Nr. 1.5 “Grunts rakšanas/aizbēršanas darbi”:

- a. vai izrakto grunti atļauts izvietot blakus darbu izpildes vietai, t.i., upes gultnē un uz pussalas;
- b. vai izrakto grunti atļauts izmantot atpakaļ aizbēršanai un izlīdzināšanai izraktā vietā?
- c. ja šo grunti nedrīkst izmantot atpakaļ aizbēršanai, lūdzam sniegt prasības aizberamam materiālam un to sablīvēšanai (ja ir nepieciešams).

ATBILDE

Lokālās tāmēs ir kolonnas, kurās katrai darbu pozīcijai ir atsauce uz konkrētu specifikāciju punktu, saskaņā ar kuru ir izpildāmi darbi. Šajā gadījumā atsauce ir dota uz specifikāciju punktu 2.7. “Rakšanas darbi”, kur ir aprakstīti šajā darbu pozīcijā veicamie darbi.

- a. Izrakto grunti ir atļauts izvietot uz pussalas, bet upes gultnē to izvietot nav pieļaujams.*
- b.c.) izrakto grunti ir atļauts izmantot atpakaļ aizbēršanai.*

2) JAUTĀJUMS


Ņemot vērā, ka būvprojekta “Rīgas HES ūdenskrātuves Ogres 2. poldera aizsargdambja pik. 00/00 – 11/05 renovācija” specifikācijā ir AS “Sadales tīkls” kabeļu aizsargcaurules d=160 mm, šķeltā; 750N, L=36 metri (projektā 36 m) un rezerves caurule d=160 mm; 750N, L=6 m – 18 metri (projektā = 2 vietās pa 18 m= 36 m), lūdzam Pasūtītāju precizēt Darbu daudzumu apjomos iepriekš minēto cauruļu ieguldīšanu.

ATBILDE

Lokālās tāmes LT 1-3 (ELT daļas būvdarbu apjomi) rindā Nr.3 “Plastmasas cauruļu DVK100 un KR75 ieguldīšana tranšejā” darbu apjomā 1528 m ir iekļauti sekojoši darba veidi (saskaņā ar būvprojekta 3.sējuma “Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT)” 11.lpp. minēto darba apjoma aprēķinu):

- 1) I. sadaļas “Ielu apgaismojuma tīkli” pozīcijas Nr.9 un Nr.10,*
- 2) II. sadaļas “A/S Sadales tīkls” tīkli” pozīcijas Nr.1 un Nr.2.*

Komisijas loceklis



S.Zikins